

EL-SJA, nivå 1

Ref. Prosedyre HN-01-01 Ansvar og oppgaver innenfor elektro- og automatiseringsanlegg

**SIKKERJOBBANALYSE FOR ARBEID  
I ELEKTRO-/AUTOMATISERINGS-  
ANLEGG VED HIP, EL-SJA NIVÅ 1**

El-SJA, nivå 1

Dette skjema skal brukes til planlegging  
elsikkerhetsmessige forhold ved arbeid på  
enkeltkurser hvor det på arbeidsstedet ikke er  
mulig å komme i berøring med  
spenningsførende deler. Vanligvis skal kurs-  
sikringen ikke være større enn 125 A.

Ref. Prosedyre HN-01-01, Organisering av  
aut/el-arbeider på HIP.

Skjemaet for El-SJA, nivå 1 skal fylles ut og  
følge arbeidstillatelsen eller oppbevares på  
arbeidsstedet.

Er arbeidet av en slik karakter at  
bemyndiget/utpekt person skal utføre  
elsikkerhetsplanleggingen, EL-SJA, nivå 2?

Har du med personlig verneutstyr, isolerende  
hansker, visir, godkjent bekledning m.m.?

Er jobben planlagt med hensyn på el-sikkerhet?  
.....

Er du på rett sted? Kurs-/Tagnr. ....

Hvilket spenningsnivå skal det arbeides på?  
.....

Til denne jobben kreves måleutstyr av kategori  
 Cat.I    Cat.II    Cat.III    Cat.IV

Er sikringer lagt ut? .....

Er det foretatt tiltak mot innkobling  
låsing/merking? .....

Er arbeidsstedet spenningsløst og kontrollmålt?  
.....

Skal det arbeides nær spenningsførende deler?  
.....  
Ved ja, kontakt fagansvarlig ingeniør eller  
bemyndiget/utpekt person.